

## 気密性 試験結果

2023年7月5日

日本ベルックス株式会社  
技術部

### フラットシリーズ

FCM 3030 04 気密性試験成績 (JIS A 4706)	
2019/12/9ベターリビング	
試験成績書	
等級	結果
A-4	A-4等級線以下であった (試験成績書 表1)

### スカイビューシリーズ

VS S06 3004 気密性試験成績 (JIS A 4706)	
2010/1/8ベターリビング	
試験成績書	
等級	結果
A-4	A-4等級線以下であった (試験成績書 表1)

FS S06 3004 気密性試験成績 (JIS A 4706)	
2010/1/8ベターリビング	
試験成績書	
等級	結果
A-4	A-4等級線以下であった (試験成績書 表1)

### ルーフウィンドウシリーズ

GGL SK06 3057 気密性試験成績 (JIS A 4706)	
2014/2/26ベターリビング	
試験成績書	
等級	結果
A-4	A-4等級線以下であった (試験成績書 表4.2)

GGU MK04 0057 気密性試験成績 (JIS A 4706)	
2014/3/26ベターリビング	
試験成績書	
等級	結果
A-4	A-4等級線以下であった (試験成績書 表4.2)