

断熱性 試験結果

2023年7月5日

日本ベルックス株式会社
技術部

フラットシリーズ

FCMフィックスタイプ 断熱性試験成績 (JIS A 4710)		
2019/9/25ベターリビング		
試験成績書		
代表試験体	等級	W/m ² K
FCM 3046 35	H-5	2.28

スカイビューシリーズ

VS電動タイプ・VS手動タイプ 断熱性試験成績 (JIS A 4710)		
2021/4/21ベターリビング		
試験成績書		
代表試験体	等級	W/m ² K
VS M06 3004	H-6	1.69
VS M06 2028	H-5	2.14

FSフィックスタイプ 断熱性試験成績 (JIS A 4710)		
2021/4/21ベターリビング		
試験成績書		
代表試験体	等級	W/m ² K
FS M06 3004	H-5	2.00
FS M06 2028	H-5	2.21

ルーフウィンドウシリーズ

GGL手動タイプ 断熱性試験成績 (JIS A 4710)		
2021/4/21ベターリビング		
試験成績書		
代表試験体	等級	W/m ² K
GGL MK06 3057	H-6	1.75
GGL MK06 3026	H-6	1.68

GGU手動タイプ・GGH手動/電動タイプ 断熱性試験成績 (JIS A 4710)		
2021/4/21ベターリビング		
試験成績書		
代表試験体	等級	W/m ² K
GGU MK06 0026	H-6	1.76
GGU MK06 0066	H-6	1.43